

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01918

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0006956

Общество с ограниченной ответственностью "ИНОКС Профиль" (ООО "ИНОКС Профиль").  
Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2.  
ОГРН: 1116319002645. Телефон: 88462310530. Факс: 88462310533. E-mail: pavmel@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ИНОКС Профиль" (ООО "ИНОКС Профиль").  
Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2.  
ОГРН: 1116319002645. Телефон: 88462310530. Факс: 88462310533. E-mail: pavmel@mail.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74874652801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Конструкция противопожарная светопрозрачная типа КПС-EIW60, с остеклением более 25 %, выпускаемая по ТУ 5284-008-91037138-2015 (см. Приложение – бланк № 0006995). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 8451

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г., в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)  
См. Приложение – бланк № 0006995

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 72-С/ТР-16 от 02.03.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГK RU.OC05.K04352 от 31.08.2015 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 04.03.2016 по 03.03.2019**

Руководитель (заместитель руководителя)

М.П. Сертификатора органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01918

(обязательная сертификация)

№ 0006995

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| №№<br>п/п | Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование национального стандарта, применяемого на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента                  | Предел огнестойкости строительной конструкции |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | Конструкция противопожарная светопрозрачная типа КПС-EIW60, изготовленная из стальных системных профилей INOX Profile серии "Inprof 72" (ТУ 1121-001-91037138-2011), с остеклением более 25 % - стекло многослойное огнестойкое PFG-60 EIW60 общей толщиной не менее 24 мм (ТУ 5923-005-38208660-13) в составе однокамерного огнестойкого стеклопакета общей толщиной 36 мм (24PFG-60 EIW60-6-6M1), глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 34,4 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97) и среднего слоя из листа гипсокартонного ГКЛ толщиной 8 мм (ГОСТ 6266-97), облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм каждый (ГОСТ 14918-80), выпускаемая по ТУ 5284-008-91037138-2015 | ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость" | EIW 60                                        |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

*[Signature]*  
подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01924

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

№ 0006963

Общество с ограниченной ответственностью "ИНОКС Профиль" (ООО "ИНОКС Профиль").  
Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2.  
ОГРН: 1116319002645. Телефон: 88462310530. Факс: 88462310533. E-mail: pavmel@mail.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью "ИНОКС Профиль" (ООО "ИНОКС Профиль").  
Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2.  
ОГРН: 1116319002645. Телефон: 88462310530. Факс: 88462310533. E-mail: pavmel@mail.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Конструкция противопожарная светопрозрачная типа КПС-EIW30, с остеклением более 25 %, выпускаемая по ТУ 5284-008-91037138-2015 (см. Приложение – бланк № 0012002). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 8451

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ****ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)  
См. Приложение – бланк № 0012002

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол сертификационных испытаний № 86-С/ТР-16 от 10.03.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ**

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГK RU.OC05.K04352 от 31.08.2015 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.03.2016 по 15.03.2019**

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

подпись

подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01924

(обязательная сертификация)

№ 0012002

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| №№<br>п/п | Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование национального стандарта, применяемого на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента                  | Предел огнестойкости строительной конструкции |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | Конструкция противопожарная светопрозрачная типа КПС-EIW30, изготовленная из стальных системных профилей INOX Profile серии "Inprof 72" (ТУ 1121-001-91037138-2011), с остеклением более 25 % - стекло многослойное огнестойкое PFG-30 EIW30 общей толщиной не менее 16 мм (ТУ 5923-005-38208660-13) в составе однокамерного огнестойкого стеклопакета общей толщиной 36 мм (16PFG-30 EIW30-14-6M1), глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 36 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97) и среднего слоя из листа гипсокартонного ГКЛ толщиной 10 мм (ГОСТ 6266-97), облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм каждый (ГОСТ 14918-80), выпускаемая по ТУ 5284-008-91037138-2015 | ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость" | EIW 30                                        |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ58.В.01972

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0012013

Общество с ограниченной ответственностью "ИНОКС Профиль" (ООО "ИНОКС Профиль").  
Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2.  
ОГРН: 1116319002645. Телефон: 88462310530. Факс: 88462310533. E-mail: pavmel@mail.ru

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ИНОКС Профиль" (ООО "ИНОКС Профиль").  
Адрес: 443101, РОССИЯ, Самарская обл., г. Самара, ул. Хасановская, д. 45, строение 2.  
ОГРН: 1116319002645. Телефон: 88462310530. Факс: 88462310533. E-mail: pavmel@mail.ru

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" (ООО "Альфа "Пожарная Безопасность").  
Адрес: 301760, Тульская область, г. Донской, ул. Горноспасательная, д. 1, стр. А. Адрес места осуществления деятельности: 301760, РОССИЯ, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Горноспасательная, д. 1, Литер А. ОГРН: 1107154016166. Телефон: +74874655953, +74952801686. Факс: +74874655953. E-mail: info@alfapb.ru  
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр 15.12.2015 г. Федеральной службой по аккредитации

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Конструкция противопожарная светопрозрачная типа КПС-ЕIW45, с остеклением более 25 %, выпускаемая по ТУ 5284-008-91037138-2015 (см. Приложение – бланк № 0012034). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

52 8451

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

- \* Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 № 160-ФЗ, от 13.07.2015 N 234-ФЗ)  
См. Приложение – бланк № 0012034

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 162-С/ТР-16 от 06.04.2016 г. Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 г.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K04352 от 31.08.2015 г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 12.04.2016 по 11.04.2019

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ58.В.01972

(обязательная сертификация)

№ 0012034

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| №№<br>п/п | Наименование, тип, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Наименование национального стандарта, применяемого на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента                  | Предел огнестойкости строительной конструкции |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1         | Конструкция противопожарная светопрозрачная типа КПС-EIW45, изготовленная из стальных системных профилей INOX Profile серии "Inprof 72" (ТУ 1121-001-91037138-2011), с остеклением более 25 % - стекло многослойное огнестойкое PFG-45 EIW45 общей толщиной не менее 20 мм (ТУ 5923-005-38208660-13) в составе однокамерного огнестойкого стеклопакета общей толщиной 36 мм (20PFG-45 EIW45-10-6M1), глухая часть - сэндвич противопожарный многослойный общей толщиной 36 мм, состоящий из двух листов гипсокартонных ГКЛ толщиной 12,5 мм каждый (ГОСТ 6266-97) и среднего слоя из листа гипсокартонного ГКЛ толщиной 10 мм (ГОСТ 6266-97), облицованных с двух сторон листами из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм каждый (ГОСТ 14918-80), выпускаемая по ТУ 5284-008-91037138-2015 | ГОСТ Р 53308-2009 "Конструкции строительные. Светопрозрачные ограждающие конструкции и заполнения проемов. Метод испытаний на огнестойкость" | EIW 45                                        |



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*[Signature]*  
подпись

А.А. Гомзов

инициалы, фамилия

Д.Н. Байгушкин

инициалы, фамилия